


H B C
 HOLBÆK BYGGEVAREINFORMATION

 "FIBROLITH"
 TRÆBETONPLADER

DATO:

JAN. -03

SfB NR.:

Rj 8

ERSTATTER INFO NR. 604 NOV. -99


mk Godkendelse
 MK 6.31/0788

Udstedt: 2003-01-07

Gyldig til: 2005-01-01

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
 Klasse 1 beklædning.
BETEGNELSE:
Fibrolith træuldbetonplader
GODKENDELSESIKKEDE:
 Holbæk Byggemateriale Compagni A/S
 Kalundborgvej 123
 Postboks 105
 4300 Holbæk
 Telefon 59 44 12 00
 Telefax 59 44 30 11.
MÆRKNING:
 Pladerne skal leveres i emballage, på
 paller eller lignende med en seddel
 mærket Fibrolith Træuldbeton indlagt
 synligt i hvert bundt eller stabel.
BEMÆRKNINGER:
 Godkendelsen erstatter den tidligere
 MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 1999-11-18
- udløbsdato 2003-01-01
- Byggedatablad nr. 81 06 31.286.

BESKRIVELSE:
 Fibrolith træuldbetonplader er fremstillet af cementsbunden træuld og leveres i
 bredderne 500 mm og 600 mm i længderne 1200 mm, 2000 mm og 2400 mm og
 i tykkelserne 25 mm, 35 mm, 50 mm, 75 mm og 100 mm. Pladernes densitet
 aftager med voksende pladetykkelse fra ca. 450 kg/m³ til ca. 340 kg/m³.

 Pladerne leveres med ret afskårne eller affasede kanter og med den synlige
 overflade ubehandlet eller malet med en vanddisperseret maling på PVA- eller
 acrylbasis.

 Pladerne anvendes faststøbt i beton eller fastgjort på et sørbart og bæredygtigt
 underlag med forzinkede kamsøm med pladehoved eller med forzinkede skruer
 med pladehoved.

 Fibrolith træuldbetonplader opfylder klassifikationskravene i DS 1065-1 til klasse
 A materialer.

 I mindstetykkelsen 25 mm opfylder plader desuden klassifikationskravene i DS
 1065-2 til klasse 1 beklædninger.
GODKENDELSE:
 Fibrolith træuldbetonplader i mindstetykkelsen 25 mm godkendes anvendt som
 indvendig væg- og loftbeklædning på steder, hvor overflader ifølge byggelovgiv-
 ningen skal udføres mindst som klasse 1 beklædning.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

- 1 Af hensyn til beklædningens tæthed i brandteknisk henseende skal pladerne
 stødes tæt under opsætningen.
- 2 Ved opsætningen skal anvisningerne fra Holbæk Byggemateriale Compagni
 A/S nøje følges, specielt hvad angår understøtningsafstande og befæstelses-
 midler.

KONTROL:
 Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til
 kontrol af:

- 1 at pladernes brandtekniske egenskaber er som angivet i godkendelsens
 BESKRIVELSE
- 2 at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.

Claes Skjernov (Adm. Direktør)